


## EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-30-(C-19/2011)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

### KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZ-VEZETÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

(Előregyártott kémények) Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések:

**Mátrafűtőber önholdó, acélszerkezetű kémény** 

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik:

EN 13084-7 – T200 – H0 – W – L20 – 1.4571 – O

EN 13084-7 – T400 / T550 – H0 – W – L20 – 1.4571 – G

EN 13084-7 – T400 / T550 – H0 – D – L20 – 1.4828 / 1.4841 – G

az égéstermék-elvezető berendezés gáz- (T400 és T550 esetén olaj- és szilárd) üzemű tüzelőberendezésekhez alkalmazható az égésterméknek a tüzelőszerkezetből a külső légtérbe történő eltávolításához és amelyet

**Mátrafűtőber Épületgépészeti Kft.**  
HU-3070 Bátorfőnyeregyesi, Orgona u. 1-3.  
gyártó a

**Mátrafűtőber Épületgépészeti Kft.**  
HU-3070 Bátorfőnyeregyesi, Orgona u. 1-3.  
üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 13084-7:2005 szabvány ZA mellékletének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

**a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.**

Ez a tanúsítvány, amely először 2014. 03. 14-én került kiadásra\* – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Budapest, 2014.03.14.





Pataki Erika  
tanúsítási irodavezető  
Tanúsítási Iroda  
ÉMI Nonprofit Kft.

\* a 89/106/EGK irányelv érvényességi ideje alatt a tanúsítvány 2011.11.08.-án került először kiadásra.